

Steckbrief für die York- und Oxford-Quartiere (Wärme)

- **GuD-Wärme:**
Die Wärmeversorgung für die York- und Oxford-Quartiere erfolgt durch die Fernwärme der GuD-Anlage am Hafen, die mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugt wird.
- **Fernwärme-Niedertemperaturnetz:**
Durch eine zentrale Fernwärmeübergabestation für die jeweiligen Quartiersnetze wird eine Vorlauftemperatur von 80°C zur Verfügung gestellt (70°C im Sommer).
- **Primärenergiefaktor 0,24:**
Die Münsteraner Fernwärmeversorgung wurde mit dem günstigen Primärenergiefaktor von 0,24 ($f_{P,FW} = 0,24$) zertifiziert. (https://www.stadtwerke-muenster.de/fileadmin/stwms/fernwaerme/produkte/dokumente/GuD_Zertifikat_Primaere_energiefaktor.pdf)
- **Bescheinigung gem. §10 Abs.3 EEWärmeG:**
Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt. (<https://www.muenster-netz.de/download/nachweis-fernwaermenetz-zum-download/>)
- **Indirekte Fahrweise der Hausanschlüsse:**
Für die Raum- und Brauchwassererwärmung ist der Einbau eines Wärmetauschers zwingend notwendig (siehe auch unter „weitere technische Details“).
- **Zentrale Steuerung der Hausanschlussstationen:**
Durch eine Datenübermittlung der Hausanschlussstationen ergibt sich die Möglichkeit der kundenorientierten Fahrweise der zentralen Fernwärmeübergabestation (Primär / Sekundärstation).
- **Ansprechpartner:**
Ihre ersten Ansprechpartner sind die Kollegen aus dem Netzanschlusssteam.
Diese erreichen Sie unter:

Telefon: 0251/694-1614

Mail: netzanschlusssteam@muenster-netz.de
Web: www.muenster-netz.de
Post: [münsterNETZ GmbH, Hafenplatz 1, 48155 Münster](#)
- **Weitere technische Details:**
Für technische Details steht Ihnen die TAB-HW (Technische Anschlussbedingungen für Heizwasser) zur Verfügung: <https://www.muenster-netz.de/download/tab-hw-2/>